



**Ville de Matane**

**Rapport d'analyse de vulnérabilité :  
installation de production d'eau potable  
n° X0009849**

**Distribution de l'indice DRASTIC à l'intérieur  
des aires de protection**

**LÉGENDE**

- Site de prélèvement
- Installation de production
- Zone de restriction d'épandage de pesticides (100 m)
- Indice DRASTIC :**
- Faible : <= 100
- Moyen : 100 - 180
- Fort : > 180
- Aire de production :**
- Immédiate (30 m)
- Bactériologique (200 jours)
- Virologique (550 jours)
- Alimentation



Nom du fichier :  
19-6753-4129\_fig85\_indiceDRASTIC  
Fond cartographique : Google satellite  
Projection NAD83 UTM19

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Échelle :</b> 1 : 30 000 / 1 : 2 000                           | <b>Date :</b> 2021-03-25      |
| <b>Figure :</b> B-5   | <b>Dossier :</b> 19-6753-4129 |
| <b>Approuvé par :</b> Jean-Philippe Tremblay, géo., hydrogéologue |                               |
| <b>Préparé par :</b> Jérémy Targosz, chargé de projet             |                               |
| <b>Dessiné par :</b> Patrick Napier, technicien en géomatique     |                               |

|  |   |
|--|---|
|  | 2425, avenue Watt, bur. 210<br>Québec (Québec) G1P 3X2<br>Téléphone : 418 657-7999<br>Sans frais : 1 877 657-7999<br>Télécopieur : 418 657-5777 |
|--|---|